

Liljendal-Kuggom videnjakelualueen vedenlaatutulosten keskiarvo 2023**Liljendal-Kuggom vattendistributionsområde 2023, tabellen visar medeltalet av årets resultat**

	yksikkö/enhet	tulosten keskiarvo/medeltal av resultat	laatusuositus tai -vaatimus/kvalitetskrav eller -rekommendation
E. coli	MPN/100ml	0	0
Koliformiset bakterit/koliforma bakterier	MPN/100ml	0	0
Suolistoperäiset enterokokit/Intestinala enterokocker	pmy/100ml	0	0
Heteretrofinen pesäkeluku/Heterotrofa mikrober 22 °C	pmy/ml	5	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Mangaani/Mangan, Mn	µg/l	6	50 µg/l
Rauta/järn, Fe	µg/l	12	200 µg/l
Sameus/turbiditet	NTU	0	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Sähköjohtavuus/konduktivitet	µS/cm	235	2500
Väriluku/färgtal	mg Pt/l	2	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
pH		7	6,5-9,5
kokonaiskovuus/hårdhet	mmol/l	0,89 (pehmeä/mjukt)	