

Loviisa-Ruotsinpyhtää vedenjakelualueen vedenlaatutulosten keskiarvo 2023

Lovisa-Strömfors vattendistributionsområde 2023, tabellen visar medeltalet av årets resultat

	yksikkö/enhet	tulosten keskiarvo/medeltal av resultaten	laatusuositus tai -vaatimus/kvalitetskrav eller -rekommendation
E. coli	MPN/100ml	0	0
Koliformiset bakteerit/koliforma bakterier	MPN/100ml	0	0
Suolistoperäiset enterokokit/Intestina enterokocker	pmy/100ml	0	0
Heteretrofinen pesäkeluku/Heterotrofa mikrober 22 °C	pmy/ml	6	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Mangaani/Mangan, Mn	µg/l	8	50 µg/l
Rauta/järn, Fe	µg/l	30	200 µg/l
Sameus/turbiditet	NTU	0	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Sähkönjohtavuus/konduktivitet	µS/cm	249	2500
Väriluku/färgtal	mg Pt/l	2	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
pH		7	6,5-9,5
kokonaishkovuus/hårdhet	mmol/l	0,86 (keskikova/medelhårt)	
fluoridi/fluorid	mg/l	1,15	1,5 mg/l