

Isnäsin vedenjakelualue 2024, taulukossa on esitetty keskiarvo vuoden tuloksista
Isnäs vattendistributionsområde 2024, tabellen visar medeltalet av årets resultat

	yksikkö/ enhet	tulosten keskiarvo/ medeltal av resultaten	laatusuositus tai -vaatimus kvalitetsrekommendation eller krav
Koliformiset bakteerit/koliforma bakterier	MPN/100 ml	0	0
E.Coli	MPN/100 ml	0	0
Suolistoperäiset enterokokit/Intestinala enterokocker	MPN/100 ml	0	0
heterotrofinen pesäkeluku/heterotrofa mikrober 22 °C	pmy/ml	2	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
sähkönjohtavuus/konduktivitet	µS/cm	249	2500
pH		7,6	6,5-9,5
sameus/turbiditet	NTU	1,1	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
mangaani/mangan, Mn	µg/l	18	50 µg/l
rauta/järn, Fe	µg/l	56,0	200 µg/l
väriluku/färgtal	mg Pt/l	4,8	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar

Tulokset täyttävät laatuvaatimukset.
 Resultaten uppfyller kvalitetskraven.