

Liljendal-Kuggom vedenjakelualueen vedenlaatutulosten keskiarvo 2024

Liljendal-Kuggom vattendistributionsområde 2024, tabellen visar medeltalet av årets resultat

	yksikkö/ enhet	tulosten keskiarvo/ medeltal av resultaten	laatusuositus tai -vaatimus/ kvalitetskrav eller -rekommendation
E. coli	MPN/100ml	0	0
Koliformiset bakteerit/koliforma bakterier	MPN/100ml	0	0
Suolistoperäiset enterokokit/Intestinala enterokocker	pmy/100ml	0	0
Heteretrofinen pesäkeluku/Heterotrofa mikrober 22 °C	pmy/ml	1	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Mangaani/Mangan, Mn	µg/l	2	50 µg/l
Rauta/järn, Fe	µg/l	14	200 µg/l
Sameus/turbiditet	NTU	0,22	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
Sähkönjohtavuus/konduktivitet	µS/cm	223	2500
Väriluku/färgtal	mg Pt/l	2,3	ei epätavallisia muutoksia/inga onormala förändringar
pH		7,3	6,5-9,5
kokonaiskovuus/hårdhet	mmol/l	0,91 (keskikova/medelhårt)	

Tulokset täyttävät laatuvaatimukset.
Resultaten uppfyller kvalitetskraven.