

Stadsfullmäktige i Lovisa stad

## FULLMÄKTIGEMOTION

### **Jämlik produktion av vatten i staden av vattenaffärsverkets vattendistribution**

De vattendistributionstjänster som vattentornet i Lovisa tidigare producerade var rätt så dåliga på grund av tornets dåliga skick och den halverade effekten som var resultatet av tornets skick. Till sin kapacitet kunde man fylla tornet högst till halvfull. I stället för ett nytt torn investerade vattenaffärsverket på en ny vattencistern i marknivå på Bryggeribacken. Användningserfarenheterna har dock visat att cisternens tryck inte kan höjas till en sådan nivå där vattentrycket i husen i övre och nedre staden skulle ha lika vattentryck. Man har fått som svar att om trycket höjs till kravnivån för husen i övre staden så håller inte vattenledningsrören i nedre staden, utan det finns en risk för att rören ska spricka. På grund av detta har man i hus i staden varit tvungna att på egen bekostnad anskaffa husspecifika pumpar för höjning av vattentrycket. I inget fall rör sig detta om produktion av likvärdig service.

Med anledning av detta föreslår vi undertecknade att **staden med sitt vattenaffärsverk vidtar omedelbara investeringsåtgärder för att genomföra jämlik och likvärdig vattenproduktionsverksamhet både i nedre och övre staden genom att investera på nya tryckhållande rör i områdena.**

Lovisa 17.1.2018

KARI HAGFORS  
Kari Hagfors (m.fl.)